

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2203578

**ANÀLISI NÚM.:** 4264625

**MOSTRA REMESA PER:** HIDROBAL ,S.A.(LLORET DE VISTA ALEGRE)

**DOMICILI:** C/ EMILI POU, 36

**POBLACIÓ:** 07230-MONTUIRI

**DENOMINACIÓ MOSTRA:** Pou Sa Comuna Lloret

**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic de 500 mL(1), contenint aigua potable

**DATA RECEPCIÓ:** 7/02/2018

**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 13/02/2018

**Anàlisi realitzat per INTERLAB Catalunya, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:**

Data inici anàlisi 7/02/2018.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Anions</b>				
Nitrats	Espectr. UV Ca-Q-PE-0023	50	51.0 ±14%	mg/L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 6/02/2018

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Interlab Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 13 de febrer de 2018